Разпределение КОТА +0.00 М 1:75



ИЗПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ

- Табло разпределително
- Контакт монтиран /child protect/-защита за дете
- Контакт монтиран /влагозащитен/
- Бойлер с водосъдържател
- Нагрев за изключена печка /монтаж на твърдо вгълно в наделието/
- Инстал нагрев за осигуряване на консуматор по част ОВК /ел отоплително тяло/
- Силова електроинсталация – скрита, положителен тел.
- Заземление

ОБЩИНА СМЯДОВО
Дирекция "Специализирана администрация"
"СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ"
на осн. чл. ____ от ЗУТ
и протокол No. ____ / ____ на ОЗ ЕСУТ
гл. архитект: ____
гр.Смядово 17.09.2015г.

ВАЖНО:

1. Ел.инсталации на обекта се изпълняват с проводници и кабели с (CE)маркировка, по технология за скрита електрическа инсталация в сграда /съгласно част Седма на Наредба 3 – УЕУЕЛ/.
2. Стриктно да се изпълняват разпоредбите на чл. 1684 за изискванията по условията за пожарна безопасност при полагането на проводници и кабели, тръби и кожуси с проводници и кабели в тях , посочени в табл. 71 на Наредба 3.
3. Типът и сечението на проводниците за отделните токови кръгове е отразен на еднолинейните схеми на съответните разпределителни табла.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 07830
инж. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ БОЯНОВ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Проектант:	инж. Ст. Боянов		ОБЕКТ: "Изграждане на две защитени жилища в град Смядово за хора с психични разстройства" в УПИ II, кв.12, с ид.67708.305.84 по кадастралната карта на гр.Смядово		
Съгласували:			Чертеж:		
Архитектура	арх. Д. Аврамов		РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТАБЛА И СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ	стадий	маса / мащаб
Конструкции	инж. О. Първулов				М 1:75
ВиК	инж. Й. Чилингиров				
ОВК и ЕЕ	инж. Е. Харалампов			лист: 2	Вс. листи: 5
ПБ	инж. Пл. Димитров			фаза	част / дата
Възложител:	ОБЩИНА СМЯДОВО за нуждите на Община Смядово			ТП	Електро / 2015г.

Electric Design