



ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshtina_smyadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

Изх. № 1578/23.05.2017г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово.“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило питане с вх. №1578/22.05.2017г. от заинтересовано лице в процедурата с горесцитираният предмет и на основание чл. 180 от ЗОП, правя следното разяснение по документацията за участие в процедурата:

ВЪПРОС: В приложената документация, раздел IV. Изисквания към изпълнение на поръчката, техническа спецификация, т. IV. Изисквания към проекта е записано, както следва:

Да се предвиди двупластова асфалтобетонна настилка;

Да се предвидят бордюри, където отводняването изисква това;

Да се предвиди заустване на пресечките по минимум 5м;

Да се спазва широчина на улиците от 6,00м (две пътни ленти по 3,00м) и 7,00м (две пътни ленти по 3,50м);

Да се предвиди полагане на изравнителен пласт от асфалтобетон средна дебелина 4см. и износващ такъв с минимална дебелина 4 см., при уплътнено състояние.

В предвид спазване на технологията за ремонт и рехабилитация на пътни настилки /съгл. техническата спецификация на АПИ/, ще приеме ли Възложителят в проекта да се предвиди полагането на пластове от инертен материал с подходяща зърнометрия – трошенокаменна настилка за попълване на изнесената от водата такава и за профилиране и достигане на необходимото ниво преди асфалтополагане?

ОТГОВОР: Участниците следва да предвидят трошено-каменна настилка за профилиране и достигане на необходимото ниво преди асфалтополагането за участъците от улиците, където е необходимо.

С уважение,

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово

